

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言 書

文書番号 : 18-11

発行者の名称 : 株式会社長府製作所
発行者の住所 : 山口県下関市長府扇町2番1号

宣言の対象 : 温水熱源機付エアコン (付属書参照)
冷温水熱源機付エアコン (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JRA-4071	ヒートポンプ式温水暖房機	2016年3月23日

追加情報 : 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

- ・ ISO9001 登録書

問合せ先 : 株式会社長府製作所 本社工場 技術部
開発2課 課長 藤吉 充
TEL : 083-248-1161
FAX : 083-248-4065

代表者又は代理者の署名 : 種田清隆

発行日 : 2018年 9月 26日
発行場所 : 株式会社長府製作所 本社工場 技術部
役職名・氏名 : 専務取締役 種田 清隆

この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ き 作 成 さ れ た 自 己 適 合 宣 言 書 で ある。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書)

宣言の対象					
商品名	品番	エアコン冷房能力	エアコン冷房エネルギー消費効率	エアコン暖房能力	エアコン暖房エネルギー消費効率
温水熱源機付エアコン	RAY-4042X	4.0kW	4.15	6.0kW	3.72
	RAY-4042XE1				
	RAY-4042X-IJ	4.0kW	4.00	6.0kW	3.72
	RAY-4042XE1-IJ				
	RAY-4042XK-IJ				
冷温水熱源機付エアコン	RAY-4043DCX	4.0kW	4.00	6.0kW	3.72
	RAY-4043DCXK				

宣言の対象							
商品名	品番	定格加熱能力	安定時加熱能力	安定時エネルギー消費効率	冷却能力(※)	冷却エネルギー消費効率(※)	性能確認方法の区分
温水熱源機付エアコン	RAY-4042X	6.3kW	2.1kW	3.96	/	/	B-2
	RAY-4042XE1						
	RAY-4042X-IJ	6.3kW	2.1kW	3.96			B-2
	RAY-4042XE1-IJ						
	RAY-4042XK-IJ						
冷温水熱源機付エアコン	RAY-4043DCX	6.3kW	2.1kW	3.96	3.6kW	3.87	B-2
	RAY-4043DCXK						

※ 外気温35℃(乾球)、24℃(湿球)、循環水行き15℃、循環水量12L/min、循環水に水道水を使用した場合の値です。